

## Sjekkrunde for el-sikkerhet

Sjekkrunder utføres en gang hvert halvår. Daglig observasjoner kommer i tillegg

Skjekkpunkter; Område..... Sikringskap nr.....

	Nei	Ja	Sign	ANM:
Er uvedkommende ting oppbevart i tavlerom eller sikringskap?				
Ersikringskapet låst for uvedkommende?				
Er det ukjente "Lyder" i noen av tavlene?				
Er det misfarging eller lukt på utstyr som tyder på varmegang?				
Er jorfeilbrytere testet?				
Er kabler og ledninger betryggende festet?				
Er lamper, kupler og skjermer i orden?				
Blinker noen av lysrørende?				
Er elektriske ovner tildekket eller dårlig rengjort?				
Brukes mye skjøtledninger på samme kurs?				
Er utvendig lysutstyr og reklamelys helt og i orden?				